

RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ASSUNTO: AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E CONTINUAÇÃO DA SESSÃO COM ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2018

Objeto: escolha da proposta mais vantajosa de menor preço unitário do ITEM, para a formalização de registro de preços, por um período de 12 (doze) meses, visando a Contratação eventual e futura de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Equipamentos de Condicionadores de Ar - sendo eles dos tipos Splits (Hi-Wall e Piso Teto) e ACJ (janela), sendo exigido para todos os equipamentos ofertados que estejam inclusos no Programa Brasileiro de Etiquetagem Procel, com classificação do tipo "A" em economia de energia, de acordo com a [Lei 10.295 de 17 de outubro de 2001](#) e [Decreto 4059 de 19 de dezembro de 2001](#), para suprir as necessidades das unidades do SESI, conforme condições e especificações estabelecidas nos Anexos deste Edital.

Prezados Licitantes,

Tem a presente missiva, a finalidade de notificar a V. Sas., da resposta do pedido de esclarecimento realizado pela empresa **Casa Clima Ar Condicionado**, na data de hoje:

Do Pedido de Esclarecimento realizado:

Conforme termo de referência.

Item 5 - Ar Condicionado Split Hi-Wall 30.000 Btu/h

Item 6 - Ar Condicionado Split Piso Teto 36.000 Btu/h

Item 9 - Ar Condicionado Janela 30.000 Btu/h

Não há no mercado nacional 2 ou mais fabricantes com a **certificação Inmetro Procel "A"**, desta forma infringindo a isonomia e competitividade!

Como proceder?

RESPOSTAS SESI-PE**Item 5 - Ar Condicionado Split Hi-Wall 30.000 Btu/h**

Nessa Capacidade com selo Procel do tipo A em economia de energia, existem pelo menos 10 (dez) fabricantes distintos e mais de 18 modelos distintos entre eles. Relação dos fabricantes: Cool (2); Eletrolux (2); Elgin (6); Elbrus (3); Arfree (1); Amazoclima (1); Aux (1); Unifrio (1); Ecoplus (1) e Extra Informática (1).

Exemplo: Eletrolux modelos unidades (internas e externas) TI30F e TE30F Frio classe "A" 220v, Consumo kwh/mês 57,0 Registro Inmetro n° 000417/2012 e

Modelo TI30R e TE30R Reverso, classe "A" 220v, Consumo kwh/mês 57,0. Registro Inmetro n° 000615/2012.



Item 6 - Ar Condicionado Split Piso Teto 36.000 Btu/h

Nessa Capacidade com selo Procel do tipo A em economia de energia, existem pelo menos 6 modelos distintos da marca Elgin.

Exemplos: Elgin modelos (unidade interna e externa) PTQI30B2IA e PTQE30B2NA, Reverso, classe A, 220v, Consumo kwh/mês 56,0, Registro Inmetro n° 001968/2012 e

Modelo PEFI30B2NA interno e PEFE30B2NA, Frio, Classe A, 220v, Consumo kwh/mês 57,0, Registro Inmetro n° 001969/2012 entre outros Modelos PEFI30B2NB e PEFE30B2NB; PTFI30B2IA e PTFE30B2NA, etc.

Item 9 - Ar Condicionado Janela 30.000 Btu/h

Resposta: Nessa Capacidade com selo Procel do tipo A em economia de energia, existem 02 (dois) fabricantes distintos com 1 modelo de cada sendo eles. Relação dos fabricantes:

Marca VG Modelo EXT30WR26, frio, 220v, Consumo kwh/mês 63,8 Registro Inmetro 000911/2014 e

Marca Novexium Modelo NOV30J, frio, 220v, Consumo kwh/mês 64,7 Registro Inmetro n° 003148/2015.

Atenciosamente,

Por meio do presente, fica essa empresa intimada e ciente deste resultado.

NOTIFIQUE – SE

Assessoria de Licitação e Contratos – ASSLICO